ANALYSERAPPORT 473814

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.05.2023
Bilag:

Sønderholm Vandværk
Nibevej 550
9240 Nibe
Preben Førby Lassen

LAB nr:	23-17141, Prøve nr. 572254	**Prøvetager:**	KJA, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	Nitrit og strontium	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol	**Prøvetagningsperiode:**	01.05.2023 09:34 - 01.05.2023 09:43
Prøvested:	Sønderholm Vandværk - Jupiter 70221	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 1383 af 03.10.2022	**Analyseperiode:**	01.05.2023 - 04.05.2023

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Nitrit	**0.001**	mg/L	-	0.01		0.001	M-0015 DS 222	10%
Strontium	**0.761**	mg/L	-	10		0.001	*M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Sønderholm Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 04.05.2023

Annemette Christensen, laborant

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.